

ПРОТОКОЛ №28п

Заседания правления ТСЖ «ЮСК» в МКД №8/1 по ул.Добровольского,г.Ростова-на-Дону

г.Ростов-на-Дону

«28»октября 2017г.

Присутствовали: Попов Г.П., Ангельева Я.В., Бабченко А.Н., Кравцова Н.И., Твердой В.К.

Повестка дня:

1 О жалобе ПУТИЛИНОЙ Виктории Сергеевны (кв. 15) – на недопоставку количества тепла в систему отопления квартиры 15 и проведении перерасчета.

По повестке дня

Выступил Попов Г.П. с предложением правлению пройти в «рамку управления» и снять фактические параметры.

Голосовали

За – Единогласно.

**Результаты замеров:**

На 16.00 28.10.2017г.

Температура воздуха – 13гр.С

Температура носителя на входе в систему ГВС – 70гр.С

Температура носителя после конуса и элеватора – вход в систему отопления – 50гр.С

Температура носителя на выходе (из системы ГВС дома – ОБРАТКА) – 40гр.С

Температура носителя выдаваемая ТЭЦ-2 - 72-73гр.С.






Решили

1 - Температура носителя соответствует норме.

2 – В очередной раз разъяснить ПУТИЛИНОЙ В.С., что оплата за ОТОПЛЕНИЕ и ГВС производится по фактическому потреблению тепла (г.кал) измеряемому электронным узлом учета тепловой энергии.

3 – Пригласить представителя ТЕПЛОСЕТИ для составления **АКТА о СООТВЕТСТВИИ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НОРМАТИВАМ на входе и выходе системы ОТОПЛЕНИЯ и ГВС дома.**

Подписи:

 Попов Г.П.  
 Ангельева Я. В.  
 Бабченко А.Н.  
 Кравцова Н.И.  
 Твердой В.К.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
Ростовские тепловые сети

Дата 02.11.2017г. № \_\_\_\_\_

ТТСК, КОСК  
(наименование потребителя)  
Тимова Т. П.  
(ФИО руководителя)

(адрес и телефон организации)  
Дорожовского, д. 1  
(адрес обследуемого объекта)  
Договор теплоснабжения № \_\_\_\_\_

**Акт свободной формы**

Акт составлен представителями ООО «ТТСК-Тосновэнерго» Кудряшова Т. Н. в присутствии представителя ТТСК, КОСК Тимова Т. П. в том, что при обследовании системы теплопотребления по адресу Дорожовского, д. 1 ТТСК, КОСК удовлетворены следующие параметры:

Р<sub>под</sub> - 9,2 атм.

T<sub>под</sub> - 42 °C

Р<sub>посл</sub> кон. - 5,2 атм.

T<sub>посл</sub> кон. - 52 °C

Р<sub>ар</sub> - 4,9 атм.

T<sub>ар</sub> - 43 °C

По результатам измерения температуры теплоносителя в промежуточных точках не имелись.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
ООО «Ростовские тепловые сети»

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Т. Н. Кудряшова  
(подпись, Ф.И.О.)

Тимова Т. П.  
(подпись, Ф.И.О.)

Акт составлен в двух экземплярах, один акт вручен \_\_\_\_\_

(руководитель предприятия)